

Manutenzione impianto automatico a schiuma

Il tipo di revisione trimestrale/semestrale che vi proponiamo sarà eseguito in accordo alle vigenti normative UNI9489 – 90 – 91 – e Concordato Italiano Incendio ed espletato mediante l'applicazione di specifiche procedure.

Controlli e osservazioni

- a) visivo stato di conservazione Impianto

- b) Controllo posizionamento Saracinesche dell'Impianto, con prova di funzionamento e manovrabilità (compreso segnalazioni a distanza)

- c) Controllo diaframma di scarico

- d) Controllo livello liquido schiumogeno

- e) Controllo tenuta membrana premescolatore

- f) Il liquido schiumogeno deve essere sostituito? (scadenza _____)

- g) Controllo funzionamento Centrale Elettronica di Rivelazione e Comando Impianto con verifica segnalazioni a distanza

Controllo funzionamento elettropompa di travaso schiumogeno

- h) Prova funzionamento miscelatori (tramite apposito dispositivo)

- i) Verifica che: Lettura pressione dinamica (durante la prova) alla Saracinesca principale (bar _____)

- j) Dalla precedente ispezione l'Impianto ha subito variazioni?

La destinazione dei locali protetti e di quelli adiacenti ha subito variazioni?