

Manutenzione impianto con lama d'acqua

Sebino propone un tipo di revisione trimestrale/semestrale eseguito in accordo alle vigenti normative UNI9489 – 90 – 91 – e Concordato Italiano Incendio.

Controlli e osservazioni

- a) Verifica che: La valvola dell'alimentazione idrica era regolarmente bloccata aperta, con cinghia e lucchetto. E' stata provata nel suo funzionamento

- b) Verifica che: La valvola di comando sia regolarmente bloccata aperta e piombata

- c) Verifica che: Il filtro viene regolarmente ispezionato e pulito

- d) Verifica che: Il manometro dell'acqua funzionava regolarmente e indicava _____ Atm.

- e) Verifica che: Il quadro elettrico di segnalazione e la sirena elettrica comandata dal pressostato funzionavano regolarmente

- f) Verifica che: Gli ugelli siano puliti e non avevano tracce di corrosioni o alterazioni

- g) Verifica che: Tutto l'impianto sia (esternamente) in buono stato e non vi erano tracce di corrosioni o alterazioni

- h) Verifica che: le prove settimanali degli allarmi siano eseguite regolarmente dal Sig. _____ segnate su apposito libretto