

Manutenzione impianto evacuazione fumi

Con riferimento alla **normativa UNI 9494:2003**, sono a carico di Sebino, quale manutentore, una serie prove da eseguire con **cadenza semestrale**.

- Verifica generale dello stato meccanico del gruppo attuatore e del cupolino.
- Apertura dei 5 E.F.C.
- Controllo integrità cupolini e parti meccaniche.
- Controllo Bombola
- Controllo evacuatore
- Controllo funzionamento valvola termica (eventuale lubrificazione)
- Verificare lo scatto dello spillo
- Etichettatura evacuatore
- Verifica generale del sistema.