

Manutenzione impianto a CO₂

I tipo di revisione trimestrale/semestrale che **NORMA UNI 11224 ED. 2011 E LISTA DI RISCONTRO (APPENDICE A NORMA UNI 11280, ED. 2012)**.

Controlli e osservazioni

- a) Verificare che: Le bombole di CO₂ sono state pesate e sono risultate cariche. Sono state trovate bombole vuote da ricaricare?
- b) Verificare che: Le bombole di CO₂ sono da ricollaudare (ogni 5 anni) quando è la scadenza?
- c) Verificare che: Le teste operatrici delle bombole pilota sono state provate nel loro funzionamento. Erano regolarmente cariche e piombate?
- d) Verificare che: I rivelatori di temperatura sono stati provati ed hanno funzionato regolarmente, trasmettendo l'allarme al quadro di comando
- e) Verificare che: La batteria era carica, il livello dell'elettrolito era regolare
- f) Verificare che: Il carica batteria era regolarmente inserito. Provare nel suo funzionamento
- g) Verificare che: Il quadro elettrico di comando e segnalazione funzionava regolarmente
- h) Verificare che: La sirena elettrica indicante "intervento impianto" ha suonato durante le prove
- i) Verificare che: Le segnalazioni acustiche poste a distanza hanno funzionato durante le prove
- j) Verificare che: Il disinnesto dell'estrattore del deposito è stato provato nel suo funzionamento
- k) Verificare che: Il pressostato di intervento impianto è stato provato nel suo funzionamento
- l) Verificare che: Il comando manuale a fune era efficiente ed è stato provato nel suo funzionamento
- m) Verificare che: Tutto l'impianto era (esternamente) in buono stato, privo di danneggiamenti, urti, manomissioni, corrosioni o alterazioni
- n) Verificare che: i controlli settimanali della batteria vengono regolarmente effettuati dal Sig. _____ e segnati su apposito libretto